



Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ №296

Богданова В.Ш.

**ПАСПОРТ**  
доступности маломобильных групп  
населения в  
Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение города Ростова-на-Дону  
«Детский сад» №296»  
(МБДОУ № 296)  
расположенного по адресу:  
344103, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Содружества, 90

г.Ростов-на-Дону  
2017г.

АКТ №1  
Визуальное обследования территории и здания по доступности МГН  
в учреждение МБДОУ №296

г.Ростов-на-Дону

«05» мая 2017года

на объекте: МБДОУ №296

адрес объекта: 344103, г. Ростов-на-Дону, ул.Содружества, 90.

Комиссией в составе уполномоченных представителей:

Заведующего МБДОУ №296    Богданова В.Ш.

Зам.зав. по АЧХ МБДОУ №296    Петрик В.П.

Зам. генерального директора ООО «ТСП»    Долгополов Р.А.

произвела осмотр территории и здания МБДОУ №296 расположенного по адресу: 3440103, г. Ростов-на-Дону, ул.Содружества, 90 по доступности МГН в учреждение на соответствие СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1) и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Доступ на территорию МБДОУ №296 осуществляется через калитку в ограждении территории переход с пешехода примыкающего к участку учреждения выполнен из асфальтного покрытия, что не обеспечивает безопасный доступ МГН на территорию, ввиду повреждения и частичного разрушения асфальтного покрытия.
2. По территории в качестве благоустройства также применено асфальтное покрытие, на основании нарушения благоустройства территории условие беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по территории является не выполнимым.
3. На путях эвакуации отсутствует возможность технологического решения для эвакуации МГН (К), для ДЧ-И (О,С,Г,У) возможно беспрепятственного движения, отсутствуют вспомогательные поручни на входной группе в здание. Для МГН требуется проведение ремонта с возможностью доступа МГН в соответствии с СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
4. Дверные блоки в местах выхода обеспечивают доступность только частично избирательно МГН в учреждение. Требуется выполнить увеличение дверного проема.
5. На лестничные марши отсутствует возможность установить подъемные механизмы для доступа МГН на верхний этаж. На верхние этажи возможно ДЧ-И (О,С,Г,У)- частично избирательным группам МГН по реестру ОСИ.
6. Санитарно-гигиенические помещения также не удовлетворяют требованиям СП 59.13330.2012 по доступности МГН, кроме групп (О,С, Г, У) по реестру ОСИ. Для МГН (К) требуется проведение ремонта туалета в соответствии с СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
7. Доступ МГН (К,О,С,Г,У) ДП-В - доступен полностью всем на первый этаж, на второй этаж ДЧ-И (О,С,Г,У)- доступен частично избирательно для МГН.

8. Результаты обследований:

Доступность МГН в учреждение:

1. Первый этаж- ДП-В - доступен полностью всем МГН,
2. Второй этаж- ДЧ-И (О,С,Г,У)- доступен частично избирательно для МГН
3. Состояние доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступен частично избирательно.

**Выводы**

В результате визуального осмотра территории и здания для доступности МГН требуется проведения текущего ремонта и выполнении работ в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1)

Рекомендуемые мероприятия:  
- произвести текущий ремонт

Заведующий МБДОУ №296



Богданова В.Ш.

Зам. зав. по АЧХ МБДОУ №296

Петрик В.П.

Зам. генерального директора ООО «ТСП»



Долгополов Р.А.